

平成 20 年 6 月 8 日

各位

石原産業株式会社

問合わせ先 四日市工場事務管理総括部
総務グループ (059-345-6111)

当社四日市工場内バイオサイエンス生産グループ合五工場火災事故についてのお詫び

5月23日 午前9時50分に当社四日市工場バイオサイエンス生産グループ 合五工場内のポンプ部品交換作業中近くにこぼれ出ていたアセトンに引火する事故がありました。火は直ちに消し止めることができました。

本件は、6月6日午後10時半頃社長が情報を得、同月7日午前11時頃に工場長に連絡、工場長は直ちに事故内容を確認するため関係者の招集を行いました。

事故の概要を以下のとおり、ご報告申し上げます。

本事故のご報告が遅れることとなりましたことを、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生場所

石原産業株式会社 四日市工場バイオサイエンス生産グループ 合五工場 2F
(許可番号：四消本指令予第 第 3318-5 号 危険物一般取扱所)

2. 事故の内容

1) 事故発生日

平成 20 年 5 月 23 日 (金) 午前 9 時 50 分頃

2) 事故内容

農薬中間体工程内ポンプ部品交換作業中、サンダーでポンプベースボルトを切断している時に、1.8m離れたコンデンサーの下部配管の開閉バルブから漏れ床にこぼれていたアセトンに引火し発火した。初期消火で、消火器3本を使用し消火をしました。

なお、工事作業員が足で火を消そうとして、工事作業員一名が両足首に軽度な火傷を負いました。

3) 危険物取扱所変更届出番号

第 10567 号 (平成 20 年 5 月 15 日)

4) ホンプの使用目的

農薬中間体スラリー (非危険物) をろ過機へ送液

5) 事故の原因

調査中です。

6) お詫び

今年に入ってから当工場内での事故が発生している中で、引き続き今回の事故のため混乱を避けたかったとの操業部門責任者の意向があり、今回の通報の遅れとなりました事を深くお詫び申し上げます。

以上