

当社四日市工場における苛性ソーダ等の漏えい/被液事案について

2018年10月9日(火)午前11時13分頃に、石膏工場において、苛性ソーダ(劇物)が約1,900ℓ漏えい、工事作業員2名が被液する事象が発生しました。

記

1. 発生場所

石原産業株式会社四日市工場

2. 事故の内容

1) 事故発生日時

2018年10月9日(火)午前11時13分(20%苛性ソーダ)

2) 事故内容

四日市工場化成品生産部石膏工場において、苛性ソーダ送液用ポンプを整備する際に、配管バルブより、タンク内の20%苛性ソーダが約1,900ℓ漏えいし、当該ポンプを分解作業中の工事業者2名が被液しました。被液後直ちに水で洗い流し、その後病院にて受診し、職場復帰しました。

また、同日、午前11時45分頃四日市工場塩素法酸化チタン工場において、非危険物(非劇物)である四塩化チタン(液体)が少量漏えいしましたが、午後12時32分に漏えい停止を確認しました。漏えいに伴う被災者はありません。工場は稼働しておらず、メンテナンスの作業中でした。

なお、近隣にお住まいの皆様、ご関係の皆様にご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

3) 公設消防の出動状況

公設消防2台(指揮車、化学消防車)

4) 事故の原因

それぞれにおいて、現在調査中です。

3. 周辺への影響

周辺環境への影響はありません。

4. 問い合わせ先

石原産業四日市工場 四日市広報部

電話 059-345-6201 FAX 059-347-0345