

# BSサイト水処理プラント稼働状況

# 水処理プラント稼動状況

|     | 宙水<br>処理量<br>[m3] | 揚水<br>作業<br>日数 | 組成                |                       |                   |                       | 活性炭使用量     |            | 気液比<br>[-] | 気象情報        |                 | 備考                       |
|-----|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------|
|     |                   |                | 処理前               |                       | 処理後               |                       | 気相<br>[kg] | 水相<br>[kg] |            | 降水量<br>[mm] | 平均<br>気温<br>[℃] |                          |
|     |                   |                | ジクロロメタン<br>[mg/l] | 1,2-ジクロロエタン<br>[mg/l] | ジクロロメタン<br>[mg/l] | 1,2-ジクロロエタン<br>[mg/l] |            |            |            |             |                 |                          |
| 7月  | 96.2              | 13             | 0.30              | 24.92                 | ND                | ND                    | 120        | 0          | 1:150      | 174         | 26.2            |                          |
| 8月  | 106.1             | 14             | 0.19              | 26.31                 | ND                | ND                    | 120        | 0          | 1:150      | 217         | 26.8            |                          |
| 9月  | 98.6              | 13             | 0.21              | 24.54                 | ND                | ND                    | 60         | 60         | 1:150      | 593         | 23.7            |                          |
| 10月 | 0                 | 0              | －                 | －                     | －                 | －                     | －          | －          | －          | 149         | 17.4            | 定修期間の為、<br>設備停止          |
| 11月 | 45.2              | 6              | 0.23              | 17.50                 | ND                | ND                    | 0          | 0          | 1:150      | 63          | 13.1            | 11月16日より運転再開             |
| 12月 | 91.1              | 12             | 0.33              | 43.72                 | ND                | 0.02                  | 120        | 60         | 1:150      | 19          | 6.1             |                          |
| 1月  | 98.7              | 13             | 0.55              | 58.70                 | ND                | 0.02                  | 120        | 60         | 1:150      | 44          | 3.8             |                          |
| 2月  | 60.8              | 8              | 0.40              | 56.13                 | ND                | 0.02                  | 0          | 60         | 1:150      | 93          | 3.8             | 再放散処理多発により、<br>揚水作業頻度 低下 |

※ ND: 検出下限界 以下 (MDC, EDC 0.003mg/l ↓)